

Toz Boya Detayları

- Yangın kapıları modern robotik elektrostatik toz boya hattında boyanmış olmalıdır.
- Kapılarda standart renk RAL 9002 olmakla beraber istenen tüm RAL renkleri uygulanabilir olmalıdır.
- Kasa ve kanatlara ayrı renk uygulaması yapılabilmelidir.
- Ayrıca kapı kanatlarının dış ve iç yüzeylerine farklı renk uygulanması da mümkün olmalıdır.
- Kullanılan galvanizli saclar elektrostatik toz boya uygulamasına uygun yüzeye sahip olmalıdır.
- Kapılarda kullanılan kanat ve kasa sacı galvanizli olmalıdır. Bu sebeple kapıların korozyon dayanımı çok yüksek olmalıdır. Yangın kapıları UV dayanımı sağlayan, hem dış hem de iç mekanlarda kullanıma uygun polyester elektrostatik toz boya ile kaplanmış olmalıdır.

